

Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής
Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου (Έδρα)
Αριστείδου 5-7, 105 59, Αθήνα

Αρ./Ημερ.: /ΔΠΑ/

9 ΣΕΠ. 2014

Πληροφορίες:

Κ.Βασιλάκης
Τ 210 3287292

Προς : ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 15
ΤΚ.113 62 ΑΘΗΝΑ

Περίληψη : Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» .

Σχετικά : Επιστολή σας με ημ.04.09.2014.

Σε απάντηση της από 27.08.14 επιστολή σας, αναφορικά με τη μελλοντική ηλεκτροδότηση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ που πρόκειται να ανεγερθεί στο οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Καπαδοκίας, Φωκίων, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό που μας καταθέσατε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση του γηπέδου από το τοπικό δίκτυο της Μέσης Τάσης 20KV εφόσον προηγηθούν απαιτούμενες ενισχύσεις, επεκτάσεις του.
2. Η παροχή της Μέσης Τάσης για συμφωνημένη ισχύ 2000 KVA, όπως αναφέρετε, θα τροφοδοτηθεί σε σχήμα βρόχου, δηλαδή με δυο καλώδια Μέσης Τάσης που θα καταλήγουν στους πίνακες ΔΕΗ της παροχής.
3. Οι πίνακες της παροχής θα εγκατασταθούν σε κατάλληλο προς τούτο χώρο στο κτίριο, που θα διαμορφώσετε με βάση τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών μας και στην συνέχεια θα σας γνωστοποιηθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ηλεκτροδότησης.
4. Τέλος σημειώνεται ότι πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ.1073/1981, ΦΕΚ260Α, όσον αφορά στην ύπαρξη δικτύων ΔΕΗ, καθώς και το αρ. 12 του Ν4483/1965 για την αναγκαιότητα ή μη δέσμευσης χώρου Υποσταθμού Διανομής Μεσης/Χαμηλής Τάσης ΔΕΗ στο ακίνητο.

Παραμένουμε πρόθυμοι στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση.

Π. Τσαούσης
Υποτομέαρχης ΤΤΕΔ/ΔΠΑ

Κοινοποίηση :

- ΔΠΑ/ΤΑΛΔ
- ΔΠΑ/Περιοχή Φιλ-Κηφισιάς
- ΔΠΑ/ΤΤΕΔ/ΥΜΠ
- ΔΠΑ/ΓΡΑΜ.ΤΥ (σχετ.με 7417/04-9-2014)